Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ1	Στεργιογιάννη 50	**17.5.2025**	1	1.756	7,1	388	***408***
Κ2		**19.6.2025**	35	1.668	7,08	386	***420***
Κ3		**19.8.2025**	61	1.814	7,18	366	***475***
Κ4		**15.10.2025**	84	2.169	7,15	350	***514***
Κ5		**16.2.2026**	119	1.687	7,14	302	***312***
Κ6		**3.6.2026**	163	1.042	7,09	212	***215***
Κ7		**3.10.2026**	204	1.591	7,19	260	***344***
Κ8	Αλ. Παπαναστασίου 17	**19.5.2025**	2	1.253	7,08	286	***253***
Κ9		**18.7.2025**	45	1.886	7,37	360	***495***
Κ10		**13.8.2025**	54	1.799	7,37	270	***466***
Κ11		**14.10.2025**	83	1.981	7,32	352	***440***
Κ12		**1.2.2026**	115	1.297	7,31	272	***229***
Κ13		**27.3.2026**	153	2.049	7,41	330	***422***
Κ14		**4.6.2026**	168	993	7,29	198	***208***
Κ15		**25.6.2026**	198	695	7,18	170	***130***
Κ16		**4.10.2026**	207	1.257	7,32	220	***250***
Κ17		**19.5.2025**	3	1.293	6,98	298	***272***
Κ18		**18.7.2025**	44	1.895	7,33	288	***486***
Κ19		**11.8.2025**	50	1.793	7,28	336	***471***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ20	Διδώς Σωτηρίου 17	**2.11.2025**	103	1.650	7,56	292	***363***
Κ21		**18.2.2026**	121	1.194	7,21	270	**202**
Κ22		**28.3.2026**	157	2.431	7,38	340	***511***
Κ23		**8.6.2026**	192	1.206	7,13	178	***270***
Κ24		**11.10.2026**	232	1.026	7,25	224	**208**
Κ25		**1.11.2026**	241	925	7,13	240	**165**
Κ26	Λουκά Πετράκη 13	**19.5.2025**	4	1.933	7,12	406	***446***
Κ27		**18.6.2025**	33	1.692	7,22	364	***429***
Κ28		**22.7.2025**	46	1.825	7,19	314	***516***
Κ29		**21.8.2025**	63	1.837	7,17	364	***487***
Κ30		**14.10.2025**	82	2.256	7,16	378	***516***
Κ31		**19.2.2026**	124	1.749	7,18	344	***317***
Κ32		**4.6.2026**	165	1.296	7,02	286	***295***
Κ33		**5.10.2026**	213	1.580	7,30	250	***346***
Κ34	Κων. Χατζησπύρου 5	**20.5.2025**	5	1.538	6,84	328	***333***
Κ35		**21.8.2025**	64	1.884	7,25	330	***484***
Κ36		**14.11.2025**	113	1.992	7,32	350	***444***
Κ37		**22.3.2026**	136	2.176	7,43	254	***424***
Κ38		**7.6.2026**	183	964	7,11	200	203

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ39		**6.10.2026**	217	1.562	7,36	298	***339***
Κ40	Κανάρη 63	**20.5.2025**	6	503	7,05	170	59
Κ41		**27.10.2025**	99	1.329	7,27	304	***307***
Κ42		**10.3.2026**	133	709	7,36	176	94
Κ43		**7.10.2026**	226	650	7,37	166	**108**
Κ44	Νικ. Πλαστήρα 16, Ν. Αλ/σος	**20.5.2025**	7	493	7,19	168	59
Κ45		**27.10.2025**	100	1.304	7,35	304	***293***
Κ46		**17.11.2025**	114	1.105	7,33	296	196
Κ47		**20.2.2026**	126	630	7,39	172	80
Κ48		**5.6.2026**	169	519	7,07	174	73
Κ49		**5.10.2026**	209	771	7,42	184	**141**
Κ50	Βροντησίου 16	**20.5.2025**	8	1.898	7,08	372	***433***
Κ51		**17.7.2025**	41	1.157	7,33	144	***323***
Κ52		**16.9.2025**	78	2.323	7,04	500	***612***
Κ53		**8.10.2025**	80	1.720	7,18	212	***406***
Κ54		**10.3.2026**	134	2.283	7,33	294	***484***
Κ55		**6.6.2026**	179	1.644	7,08	210	***422***
Κ56		**6.10.2026**	220	3.139	7,35	426	***769***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ57	Γεωρ. Μαρκατάτου 28	**20.5.2025**	9	576	7,23	280	15
Κ58		**23.3.2026**	141	723	7,41	280	25
Κ59		**14.10.2026**	239	587	730	240	**16**
Κ60	Καπετανομανώλη 11	**20.5.2025**	10	527	7,26	234	23
Κ61		**23.3.2026**	142	619	7,41	224	29
Κ62		**14.10.2026**	240	551	7,35	272	**25**
Κ63	Αρτεμησίας 1, Ν. Αλ/σος	**21.5.2025**	11	494	7,3	172	60
Κ64		**2.11.2025**	104	1.401	7,44	270	***313***
Κ65		**24.3.2026**	146	701	7,38	184	99
Κ66		**28.5.2026**	162	487	7,15	146	65
Κ67		**7.10.2026**	223	748	7,52	168	**117**
Κ68	Νηρέως 6	**21.5.2025**	12	690	7,02	228	91
Κ69		**4.11.2025**	106	777	7,13	208	120
Κ70		**24.3.2026**	143	1.950	7,45	344	***369***
Κ71		**5.6.2026**	173	1.082	7,39	244	225
Κ72		**5.10.2026**	212	1.096	7,38	222	**218**
Κ73	Άλμπερτ 60	**21.5.2025**	13	846	7,05	218	133
Κ74		**2.9.2025**	72	940	7,25	200	202

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ75	Περικλέους 9	**21.5.2025**	14	928	7,07	156	105
Κ76	Σόλωνος 102	**21.5.2025**	15	902	7,15	156	105
Κ77		**2.9.2025**	71	871	7,32	156	106
Κ78		**26.3.2026**	147	1.189	7,27	194	116
Κ79		**8.6.2026**	185	898	7,14	102	108
Κ80		**12.10.2026**	237	925	7,33	212	**103**
Κ81	Παπαπέτρου Γαβαλά & Λούρου 1	**22.5.2025**	16	885	7,09	282	125
Κ82		**4.9.2025**	74	1.471	7,43	244	***340***
Κ83		**14.10.2025**	81	1.661	7,2	330	***321***
Κ84		**29.3.2026**	159	1.121	7,28	184	113
Κ85		**8.6.2026**	188	771	7,11	112	93
Κ86		**6.10.2026**	219	652	7,45	200	**79**
Κ87	Καλλιπόλεως 8	**22.5.2025**	17	1.920	7,11	378	***467***
Κ88		**22.7.2025**	48	2.171	7,41	302	***624***
Κ89		**14.8.2025**	59	1.852	7,42	268	***484***
Κ90		**27.10.2025**	101	1.760	7,24	352	***424***
Κ91		**22.3.2026**	135	2.140	7,41	304	***410***
Κ92		**7.6.2026**	182	1.554	7,31	186	***367***
Κ93		**11.10.2026**	234	1.303	7,39	292	***278***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ94	Ερυθραίας 197	**22.5.2025**	18	1.010	7,17	256	131
Κ95		**30.8.2025**	67	1.471	7,24	288	***340***
Κ96		**23.10.2025**	97	995	7,25	240	158
Κ97		**22.3.2026**	138	2.210	7,38	326	***411***
Κ98		**4.6.2026**	167	619	7,20	154	67
Κ99		**5.10.2026**	210	649	7,40	178	**82**
Κ100	Πατρ. Γρηγορίου Ε43	**22.5.2025**	19	1.380	7,04	280	***260***
Κ101		**17.7.2025**	39	1.767	7,41	262	***500***
Κ102		**11.8.2025**	52	1.858	7,12	304	***482***
Κ103		**21.10.2025**	92	786	7,37	184	144
Κ104		**5.11.2025**	111	1.277	7,42	268	***253***
Κ105		**7.3.2026**	130	1.236	7,24	240	208
Κ106		**26.3.2026**	151	2.221	7,37	388	***418***
Κ107		**6.6.2026**	180	918	7,19	176	186
Κ108		**15.6.2026**	199	699	7,15	188	130
Κ109		**6.10.2026**	221	1.125	7,39	210	***228***
Κ110		**27.5.2025**	20	1.669	7,11	378	***384***
Κ111		**19.6.2025**	36	1.750	7,25	382	***445***
Κ112		**14.8.2025**	56	1.783	7,28	280	***460***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ113	Ραπτοπούλου 54	**17.10.2025**	90	2.080	7,4	348	***509***
Κ114		**23.3.2026**	139	2.203	7,34	368	***434***
Κ115		**6.6.2026**	178	826	7,24	210	164
Κ116		**5.10.2026**	214	1.362	7,38	250	***285***
Κ117	Λασαίας 13	**27.5.2025**	21	1.795	7,24	384	***420***
Κ118		**17.7.2025**	40	1.713	7,51	282	***473***
Κ119		**19.8.2025**	60	1.835	7,23	360	***489***
Κ120		**15.10.2025**	85	2.149	7,40	320	***507***
Κ121		**15.2.2026**	118	1.564	7,30	330	***273***
Κ122		**8.6.2026**	193	1.199	7,27	172	***271***
Κ123		**4.10.2026**	206	1.236	7,27	210	***255***
Κ124	Λευκωσίας 20	**28.5.2025**	22	582	7,36	244	20
Κ125		**14.11.2025**	112	1.015	7,3	300	133
Κ126		**24.3.2026**	144	732	7,45	286	23
Κ127		**4.6.2026**	166	571	7,03	218	29
Κ128		**5.10.2026**	211	650	7,40	264	**30**
Κ129	Αντ. Γρηγοράκη 3	**28.5.2025**	23	1.544	7,12	308	***351***
Κ130		**28.5.2025**	24	1.511	7,2	280	***345***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ131	Ιωακείμ 21	**22.7.2025**	49	1.807	7,4	242	***516***
Κ132		**11.8.2025**	51	1.817	7,33	330	***471***
Κ133		**5.11.2025**	110	1.608	7,36	298	***342***
Κ134		**7.3.2026**	129	1.305	7,22	240	225
Κ135		**8.6.2026**	194	806	7,15	196	159
Κ136		**3.7.2026**	201	1.095	7,91	176	***257***
Κ137		**11.10.2026**	233	1.056	7,17	266	**216**
Κ138		**1.11.2026**	242	784	7,20	200	**134**
Κ139	Δημοκρατίας 61	**2.6.2025**	25	537	6,79	200	62
Κ140		**2.9.2025**	69	1.333	7,39	274	***332***
Κ141		**24.10.2025**	95	722	7,34	176	127
Κ142		**20.2.2026**	125	1.435	7,49	326	***252***
Κ143		**23.3.2026**	140	988	7,38	232	141
Κ144		**5.6.2026**	170	1.087	7,19	220	229
Κ145		**26.9.2026**	202	1.051	7,20	130	**198**
Κ146	Σερρών 13	**3.6.2025**	26	1.467	7,03	324	***341***
Κ147		**22.7.2025**	47	1.700	7,32	258	***466***
Κ148		**14.8.2025**	57	1.591	7,28	268	***402***
Κ149		**20.10.2025**	91	1.866	7,33	294	***457***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ150		**15.2.2026**	116	1.592	7,18	326	***280***
Κ151		**9.6.2026**	196	1.457	7,27	320	***344***
Κ152		**8.10.2026**	228	1.275	7,38	266	***262***
Κ153	Ηρακλή 28	**3.6.2025**	27	1.567	7,07	332	***376***
Κ154	Οδός 1770 αρ. 18	**3.6.2025**	28	1.585	7,18	336	***354***
Κ155		**5.11.2025**	108	938	7,34	200	167
Κ156	Γιατρών του κόσμου 5	**4.6.2025**	29	1.632	7,01	312	***394***
Κ157		**19.6.2025**	37	1.604	7,2	370	***403***
Κ158		**14.8.2025**	58	1.581	7,15	256	***409***
Κ159		**2.11.2025**	105	1.592	7,31	282	***346***
Κ160		**7.3.2026**	128	1.268	7.18	252	219
Κ161		**28.3.2026**	156	1.996	7,38	344	***397***
Κ162		**7.6.2026**	184	1.056	7,12	212	229
Κ163		**25.6.2026**	197	543	7,06	152	86
Κ164		**4.10.2026**	205	1.594	7,21	262	***337***
Κ165		**5.6.2025**	30	1.515	7,08	340	***357***
Κ166		**18.7.2025**	42	1.877	7,49	284	***489***
Κ167		**21.8.2025**	62	1.840	7,09	322	***496***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ168	Στράβωνος 23	**15.10.2025**	86	2.180	7,29	350	***521***
Κ169		**15.2.2026**	117	1.640	7,21	336	***277***
Κ170		**6.6.2026**	177	817	7,19	214	160
Κ171		**5.10.2026**	208	1.339	7,24	244	***273***
Κ172	Αποστόλου Καρατάρη 5	**10.6.2025**	31	1.206	7,08	354	236
Κ173		**18.7.2025**	43	1.197	7,52	188	236
Κ174		**27.8.2025**	65	1.660	7,36	256	***402***
Κ175		**16.10.2025**	89	1.479	7,33	310	***275***
Κ176		**7.3.2026**	132	1.264	7,26	258	222
Κ177		**6.6.2026**	174	844	6,98	190	167
Κ178		**6.10.2026**	216	1.573	7,27	282	***344***
Κ179	Κατρέ 5	**12.6.2025**	32Α	991	7,08	308	189
Κ180		**28.3.2026**	154	2.178	7,39	340	***436***
Κ181		**9.6.2026**	195	1.441	7,16	300	***337***
Κ182		**9.10.2026**	230	565	7,17	174	**82**
Κ183	Βαλέστρας 28	**17.6.2025**	32Β	813	7,15	240	157
Κ184		**2.9.2025**	70	929	7,29	202	195
Κ185		**26.3.2026**	148	1.120	7,35	226	171
Κ186		**5.6.2026**	171	1.182	7,31	232	***252***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ187		**11.10.2026**	236	888	7,27	222	**161**
Κ188	Λ. Κνωσού 135	**18.6.2025**	34	602	7,12	208	89
Κ189		**22.9.2025**	79	1.029	7,28	300	202
Κ190		**24.10.2025**	94	721	7,37	186	123
Κ191		**16.2.2026**	120	1.890	7,3	318	***371***
Κ192		**29.3.2026**	160	1.001	7,14	238	117
Κ193		**6.6.2026**	175	1.082	7,19	216	233
Κ194		**6.10.2026**	215	1.197	7,26	266	**239**
Κ195	Δωρ. Κλωνάρη 37	**19.6.2025**	38	539	7,2	198	69
Κ196	Οδός 1.866 αρ. 30-32	**13.8.2025**	53	949	7,21	206	206
Κ197		**8.6.2026**	190	1.334	7,22	210	***305***
Κ198		**9.10.2026**	231	631	7,22	180	**101**
Κ199	Μελετίου Πηγά 58	**14.8.2025**	55	1.821	7,21	312	***473***
Κ200		**4.11.2025**	107	1.692	7,36	324	***368***
Κ201		**27.3.2026**	152	2.349	7,28	388	***500***
Κ202		**8.6.2026**	191	1.147	7,17	220	***257***
Κ203		**8.10.2026**	229	1.146	7,32	232	**238**
Κ204		**27.8.2025**	66	1.971	7,32	316	***513***

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ205	Μονής Καρδιωτίσσης 71	**16.10.2025**	88	1.984	7,13	384	***448***
Κ206		**19.2.2026**	123	1.386	7,18	286	***250***
Κ207		**5.6.2026**	172	536	7,26	224	19
Κ208		**13.10.2026**	238	1.060	7,18	246	**212**
Κ209	Καμπούρογλου 14	**30.8.2025**	68	1.531	7,19	298	***378***
Κ210		**25.10.2025**	98	1.209	7,22	252	***252***
Κ211		**26.3.2026**	149	2.131	7,33	278	***394***
Κ212		**8.6.2026**	189	1.163	7,12	212	***259***
Κ213		**7.10.2026**	225	1.110	7,29	238	**219**
Κ214	Κομοτηνής 2	**4.9.2025**	73	1.487	7,23	272	***369***
Κ215		**5.11.2025**	109	772	7,43	192	122
Κ216		**24.3.2026**	145	1.459	7,46	304	242
Κ217		**8.6.2026**	186	1.410	7,25	214	***326***
Κ218		**7.10.2026**	224	959	7,45	190	**177**
Κ219	Παλαιοκάπα 13	**11.9.2025**	75	904	7,11	218	192
Κ220		**15.10.2025**	87	2.159	7,28	372	***509***
Κ221		**22.3.2026**	137	2.093	7,64	290	***417***
Κ222		**3.6.2026**	164	1.044	7,13	212	213
Κ223		**25.6.2026**	200	688	7,29	182	130

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ224		**6.10.2026**	218	1.536	7,30	280	***333***
Κ225	Αλλαρίας 25	**11.9.2025**	76	1.023	7,38	336	133
Κ226		**2.11.2025**	102	1.121	7,56	290	136
Κ227	Ζωοδόχου Πηγής 19	**11.9.2025**	77	760	7,18	188	144
Κ228		**25.10.2025**	96	838	7,04	200	157
Κ229		**28.3.2026**	155	2.023	7,43	336	***386***
Κ230		**6.6.2026**	176	1.077	7,28	240	237
Κ231		**11.10.2026**	235	755	7,34	188	**135**
Κ232	Ζαχαριουδάκη 4	**21.10.2025**	93	1.977	7,64	312	***480***
Κ233		**7.3.2026**	131	1.395	7,56	276	***251***
Κ234		**6.6.2026**	181	1.126	7,38	180	***252***
Κ235		**6.10.2026**	222	1.358	7,56	238	***285***
Κ236	Ελ. Βενιζέλου 89, Γάζι	**18.2.2026**	122	2.014	7,31	314	***456***
Κ237		**11.5.2026**	161	1.714	7,06	242	***418***
Κ238		**28.9.2026**	203	2.649	7,20	352	***649***
Κ239	Νίκης 15	**6.3.2026**	127	1.273	7,35	356	133
Κ240		**8.6.2026**	187	1.041	7,41	242	138
Κ241		**7.10.2026**	227	737	7,02	182	**121**

Μετρήσεις ποιότητας νερού από 17.05.2025 έως 01.11.2026 στο Δήμο Ηρακλείου							
Καταγραφή πίνακα (Κ)	**Δ/νση Δειγματοληψίας**	**Ημ/νια Δειγματοληψίας**	**Α/Α Δείγματος**	**Αγωγιμότητα (μS/cm) στους**	**pH**	**Ολική Σκληρότητα**	**Χλωριούχα (mg/L)**
			Ανώτατα όρια	***< 2.500***	***6,5 - 9,5***		***< 250***
Κ242	Άλμπερτ Σβάιτσερ 61	**26.3.2026**	150	641	7,49	280	29
Κ243	Ιωακείμ 27	**28.3.2026**	158	2.361	7,47	360	***503***